

# Nautic ettgrepps köks/tvättställsblandare

Innehavare/Utfärdat för

## Villeroy & Boch Gustavsberg AB

Organisationsnummer: 556441-9918.

Tel: 08-570 391 00, Fax: 08-570 394 01.

E-post: [info@gustavsberg.com](mailto:info@gustavsberg.com), hemsida: [www.gustavsberg.com](http://www.gustavsberg.com)

### Produktbeskrivning

Gustavsberg Nautic ettgreppsblandare för kök och tvättställ. Köksblandarna finns i utförande med eller utan diskmaskinsanslutning.

Blandarna har låg pip och är försedda med keramisk tätning samt typgodkända flexibla kopplingsledningar för anslutning. Blandarpipens svängbarhet är mellan 0-110°.

### Avsedd användning

Ettgrepps köks- och tvättställsblandare för varmt och kallt tappvatten.

### Handelsnamn

Nautic ettgrepps köksblandare med låg pip, GB41204055.

Nautic ettgrepps köksblandare med låg pip och diskmaskinsavstängning, GB41204095.

Nautic ettgrepps tvättställsblandare med kort pip och lång spak, Pressalit RT622, GB41174045 64.

### Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta bevis och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för tappvatten	6:62, 1:a meningen och 2:a stycket samt allmänt råd.
Tappvatten	6:623, 1:a meningen
Utformning	6:625, 1:a och 4:e stycket

### Tillhörande handlingar

Monteringsanvisning Nautic ettgreppsblandare, daterad 2019-04-25.

### Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Ref nr. 210-96-0807 daterad 2020-12-09, Kontrollorgan: RISE

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkring som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.



## Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:  
Villeroy & Boch Gustavsberg AB, Vårgårda.

## Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av text på varje levererad förpackning och omfattar:

Innehavare  
Produktens typbeteckning  
Löpande tillverkningsår och vecka  
Typgodkännandets nummer  
Boverkets inregistrerade varumärke  
RISE ackrediteringsnummer  
Certifierings-och kontrollorgan

Gustavsberg, Vårgårda  
typbeteckning  
ÅÅVV  
SC0136-17  
†  
1002  
RISE

Blandarna är märkta med "Gustavsberg" med undantag av modell GB41174045 64 som är märkt "Pressalit".

## Bedömningsunderlag

Rapport PX00849-16G från SP.  
Rapport 3D058020 från SINTEF.

## Kommentarer

Blandarna har godkänts i enlighet med SS-EN 817:2008.

Ljudprovning har godkänts i enlighet med SS-EN ISO 3822.

Grupp 1: max 20dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 2: max 30dB (A) Lap vid 0,3MPa.

Grupp 3: oklassad.

Blandarna hänförs till grupp 1.

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2017-08-18, med giltighetstid t.o.m. 2022-01-25.

## Giltighet

Giltigt till och med 2027-01-27.

Giltighet på detta typgodkännande kan verifieras på vår hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.

Ronald Green